



Skjulte installationer

- ◆ Ikke synlige installationer, hvor utætheder ikke umiddelbart kan konstateres, skal udføres med en fugtalarm
- ◆ Ved reparation af indstøbte installationer er det lovligt at benytte de oprindeligt anvendte materialer og samlingsmetoder - forudsat de var godkendt på tidspunktet for etablering af installationen
- ◆ Hvis installationen oprindeligt er udført ulovligt, skal der ansøges om dispensation hos kommunen

Årstal	1962	1972	1978	1989
Gældende forskrifter	DIF forskrifter for udførelse af vandinstallationer	Bygningsreglement BR72	DS 439 Vandinstallationer, 1. udgave	DS 439 Vandinstallationer, 2. udgave
Galvaniseret stålørinstallation	Tilladt frem til 1972. med mindre lokale regulativer fra vandværker indeholder krav om at DIF forskrifter for vandinstallationer skal følges	Indstøbning ikke længere tilladt Indstøbte galvaniserede rør må ikke repareres		
Kobberrørinstallation	Indstøbning af kobberrør med samlinger tilladt Kobberrør med indstøbte samlinger må repareres			Indstøbning af rør i ubrudte længder (uden samlinger) tilladt Kobberrør med/uden samlinger må repareres efter særlig anvisning 9301 fra TI

